

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1343/21-8-23010	2023年7月3日	1. 矿井总风量: 13294.2m ³ /min; 2. 主通风机风量: 中央进风井主通风机7578.0m ³ /min; 东回风井主通风机6933.6m ³ /min, 西回风井主通风机6642.0m ³ /min; 3. 矿井有效风量: 9439.3m ³ /min; 4. 矿井有效风量率: 69.5%; 5. 机站风量: 中央进风井主通风机7578.0m ³ /min; 东回风井主通风机6933.6m ³ /min, 西回风井主通风机6642.0m ³ /min; 6. 机站风压: 中央进风井主通风机650Pa, 东回风井主通风机710Pa, 西回风井主通风机770Pa; 7. 矿井通风阻力: 东风井通风系统1334.7Pa; 西风井通风系统1358.6Pa。	 
2	GX-B1347/21-8-23011	2023年7月3日	1、风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2、风质合格率：90.9%，大于90%，合格； 3、作业环境空气质量合格率：90.9%，大于60%，合格； 4、矿井有效风量率：69.5%，大于60%，合格； 5、风机全压效率：71.2%，大于70%，合格； 6、风量供需比：1.62，符合 $1.32 \leq \beta \leq 1.67$ 要求，合格； 7、综合指标：86.1%，大于72%，合格。	 

3	GX-B1525/21-8-23061	2023. 7. 4	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。			
4	GX-B1525/21-8-23062	2023. 7. 4	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。			
5	GX-B1594/21-8-23005	2023. 7. 4	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。			
6	GX-B1594/21-8-23006	2023. 7. 4	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。			

7	GX-B1594/21-8-23007	2023.7.4	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。			
8	GX-B1594/21-8-23008	2023.7.4	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。			
9	GX-B1594/21-8-23009	2023.7.4	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。			
10	GX-B1594/21-8-23010	2023.7.4	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。			

11	GX-B1594/21-8-23011	2023. 7. 4	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。	
12	GX-B1594/21-8-23012	2023. 7. 4	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。	
13	GX-B1341/21-8-23028	2023. 7. 4	综合判定：合格。	
14	GX-B1341/21-8-23029	2023. 7. 5	综合判定：合格。	

15	GX-B1341/21-8-23030	2023. 7. 5	综合判定：合格。	
16	GX-B1341/21-8-23031	2023. 7. 5	综合判定：合格。	
17	GX-B1594/21-8-23013	2023. 7. 5	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。	
18	GX-B1594/21-8-23014	2023. 7. 5	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。	

19	GX-B1594/21-8-23015	2023. 7. 5	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。		 <p>2023-06-13</p>	
20	GX-B1594/21-8-23016	2023. 7. 5	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。		 <p>2023-06-13</p>	
21	GX-B1594/21-8-23017	2023. 7. 5	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。		 <p>2023-06-13</p>	
22	GX-B1594/21-8-23018	2023. 7. 5	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。		 <p>2023-06-14</p>	

23	GX-B1594/21-8-23019	2023. 7. 5	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。		 <p>2023-06-14</p>	
24	GX-B1594/21-8-23020	2023. 7. 5	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。		 <p>2023-06-14</p>	
25	GX-B1594/21-8-23021	2023. 7. 5	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。		 <p>2023-06-14</p>	
26	GX-B1594/21-8-23022	2023. 7. 5	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目合格。		 <p>2023-06-14</p>	