



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
9	GX-B1404/20-7-23179	2023-10-16	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合</p> <p>GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
10	GX-B1404/20-7-23180	2023-10-16	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合</p> <p>GB/T 14549-1994 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
11	GX-B1404/20-7-23181	2023-10-16	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合</p> <p>GB/T 14549-1995 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
12	GX-B1404/20-7-23182	2023-10-16	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合</p> <p>GB/T 14549-1996 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	

13	GX-B1404/20-7-23183	2023-10-16	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1997 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
14	GX-B1404/20-7-23184	2023-10-16	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1998 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
15	GX-B1404/20-7-23185	2023-10-16	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1999 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
16	GX-B1404/20-7-23186	2023-10-16	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-2000 《电能质量 公用电网谐波》要求。			

17	GX-B1404/20-7-23187	2023-10-16	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-2001 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
18	GX-B1310/21-7-23095	2023.10.18	符合标准要求。			
19	GX-B1310/21-7-23096	2023.10.18	符合标准要求。			
20	GX-B1310/21-7-23097	2023.10.18	符合标准要求。			

21	GX-B1310/21-7-23098	2023. 10. 18	符合标准要求。	
22	GX-B1328/20-7-23044	2023. 10. 19	本次共检绝缘手套52只，52只绝缘手套合格。	
23	GX-B1328/20-7-23045	2023. 10. 19	本次共检绝缘靴52只，52只绝缘靴合格。	
24	GX-B1310/21-7-23093	2023. 10. 20	未发现超过 $\phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	

25	GX-B1310/21-7-23094	2023.10.20	未发现超过 $\phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。			
26	GX-B1428/21-7-23093	2023.10.20	无缺陷痕迹显示			
27	GX-B1428/21-7-23094	2023.10.20	无缺陷痕迹显示			
28	GX-B1328/20-7-23046	2023.10.20	本次共检携带式短路接地线15套，15套携带式短路接地线合格。			

29	GX-B1328/20-7-23047	2023. 10. 20	本次共检验电器 10支，10支验电器合 格。	
----	---------------------	--------------	------------------------------	---