


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
238	GX-B1321/20-3-24587 ~ 24597	2024年4月30日	本次共检电力电缆11条，11条电力电缆所检项目合格。	
239	GX-B1321/20-3-24609 ~ 24615	2024年4月30日	本次共检电力电缆7条，7条电力电缆所检项目合格。	
240	GX-B1321/20-3-24598 ~ 24608	2024年4月30日	本次共检电力电缆11条， 11条电力电缆所检项目合格。	

241	GX-B1328/20-3-24042	2024年4月30日	本次共检高压验电器10支，10支高压验电器所检项目合格。	
242	GX-B1328/20-3-24043	2024年4月30日	本次共检携带式接地和接地短路装置10套，10套携带式接地和接地短路装置所检项目合格。	
243	GX-B1306/23-3-24004	2024年4月30日	综合判定：合格。	

244	GX-B1306/23-3-24005	2024年4月30日	综合判定：合格。	 2024.3.23
245	GX-B1306/23-3-24006	2024年4月30日	综合判定：合格。	 2024.3.23
246	GX-B1306/23-3-24007	2024年4月30日	综合判定：合格。	 2024.3.26

247	GX-B1499/23-3-24027	2024年4月30日	流量：710.8m ³ /h 泵的起动时间：8s	
248	GX-B1310/21-3-24072	2024年4月30日	符合标准要求。	
249	GX-B1310/21-3-24073	2024年4月30日	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	

250	GX-B1310/21-3-24074	2024年4月30日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
251	GX-B1310/21-3-24075	2024年4月30日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
252	GX-B1428/21-3-24018	2024年4月30日	无缺陷迹痕显示。	

253	GX-B1428/21-3-24019	2024年4月30日	无缺陷迹痕显示。	
254	GX-B1404/20-3-24015	2024年4月30日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
255	GX-B1404/20-3-24016	2024年4月30日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

256	GX-B1404/20-3-24017	2024年4月30日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
-----	---------------------	------------	---	---