

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
144	GX-B1404/20-5-24013	2024/5/23	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	
145	GX-B1404/20-5-24014	2024/5/23	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	
146	GX-B1404/20-5-24015	2024/5/23	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	

147	GX-B1404/20-5-24016	2024/5/23	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	 <p>2024/04/13</p>
148	GX-B1499/23-5-24062	2024/5/22	所检项目合格。	 <p>2024/5/9</p>
149	GX-B1499/23-5-24063	2024/5/22	所检项目合格。	 <p>2024/5/9</p>

150	GX-B1499/23-5-24064	2024/5/22	所检项目合格。	
151	GX-B1499/23-5-24065	2024/5/22	所检项目合格。	