

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1321/20-4-24576~24578	2024. 6. 3	本次共检电力电缆3条，3条电力电缆所检项目合格。	
2	GX-B1321/20-4-24606~24611	2024. 6. 3	本次共检电力电缆6条，6条电力电缆所检项目合格。	
3	GX-B1321/20-4-24612~24614	2024. 6. 3	本次共检电力电缆3条，3条电力电缆所检项目合格。	

4	GX-B1328/20-4-24065	2024. 6. 3	本次共检绝缘梯凳6个, 6个所检项目合格。	 <p>2024/5/14</p>
5	GX-B1404/20-4-24022	2024. 6. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 <p>2024/5/17</p>
6	GX-B1404/20-4-24023	2024. 6. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 <p>2024/5/17</p>

7	GX-B1332/21-4-24040~24093	2024/6/5	本次共检电力电容器54台，54台电力电容器所检项目合格。	
8	GX-B1547/20-4-24014~24016	2024/6/5	本次共共检继电保护装置3台，3台所检项目合格。	
9	GX-B1547/20-4-24017~24019	2024/6/5	本次共共检继电保护装置3台，3台所检项目合格。	

10	GX-B1321/20-4-24615	2024. 6. 6	所检项目合格。	
11	GX-B1321/20-4-24616~24619	2024. 6. 6	本次共检电力电缆4条，4条电力电缆所检项目合格。	
12	GX-B1321/20-4-24620	2024. 6. 6	所检项目合格。	

13	GX-B1321/20-4-24622~24628	2024. 6. 6	本次共检电力电缆7条，7条电力电缆所检项目合格。	
14	GX-B1321/20-4-24629~24630	2024. 6. 6	本次共检电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。	
15	GX-B1321/20-4-24631~24632	2024. 6. 6	本次共检电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。	

16	GX-B1321/20-4-24579~24588	2024. 6. 6	本次共检电力电缆10条，10条电力电缆所检项目合格。	
17	GX-B1321/20-4-24589~24598	2024. 6. 6	本次共检电力电缆10条，10条电力电缆所检项目合格。	
18	GX-B1321/20-4-24599~24601	2024. 6. 6	本次共检电力电缆3条，3条电力电缆所检项目合格。	

19	GX-B1321/20-4-24602~24605	2024. 6. 6	本次共检电力电缆4条，4条电力电缆所检项目合格。	
20	GX-B1308/23-4-24002	2024. 6. 7	综合判定：合格	