

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
162	GX-B1300/23-3-24006	2024年6月21日	综合判定：合格。	
163	GX-B1300/23-3-24007	2024年6月21日	综合判定：合格。	
164	GX-B1404/20-3-24023	2024. 6. 18	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	

165	GX-B1404/20-3-24024	2024. 6. 18	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
-----	---------------------	-------------	---	---