序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
47	GX-B1404/20-7-24031	2024.6.29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
48	GX-B1404/20-7-24032	2024.6.29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

49	GX-B1404/20-7-24033	2024.6.29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
50	GX-B1404/20-7-24034	2024.6.29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
51	GX-B1404/20-7-24035	2024.6.29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

52	GX-B1404/20-7-24036	2024.6.29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
53	GX-B1404/20-7-24037	2024.6.29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
54	GX-B1404/20-7-24038	2024.6.29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

55	GX-B1404/20-7-24039	2024.6.29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
56	GX-B1404/20-7-24040	2024.6.29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
57	GX-B1404/20-7-24041	2024.6.29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

58	GX-B1598/24-7-24001	2024.6.23	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.78%，小于5%为正常。	
59	GX-B1598/24-7-24002	2024.6.23	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.31%，小于5%为正常。	
60	GX-B1598/24-7-24003	2024.6.23	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.88%，小于5%为正常。	

61	GX-B1598/24-7-24004	2024.6.23	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.93%，小于5%为正常。		
62	GX-B1598/24-7-24005	2024.6.23	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.68%，小于5%为正常。		
63	GX-B1598/24-7-24006	2024.6.23	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.42%，小于5%为正常。		

64	GX-B1598/24-7-24007	2024.6.23	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.78%，小于5%为正常。	
65	GX-B1598/24-7-24008	2024.6.23	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.97%，小于5%为正常。	
66	GX-B1385/21-7-24009	2024.6.29	所检项目合格。	

67	GX-B1385/21-7-24010	2024.6.29	所检项目合格。			
68	GX-B1385/21-7-24011	2024.6.29	所检项目合格。			
69	GX-B1385/21-7-24012	2024.6.29	所检项目合格。			

70	GX-B1598/24-7-24018	2024.6.29	所检项目合格。		
71	GX-B1598/24-7-24019	2024.6.29	所检项目合格。		
72	GX-B1598/24-7-24020	2024.6.29	所检项目合格。		

73	GX-B1598/24-7-24021	2024.6.29	所检项目合格。		
74	GX-B1598/24-7-24022	2024.6.29	所检项目合格。		
75	GX-B1598/24-7-24023	2024.6.29	所检项目合格。		

76	GX-B1598/24-7-24024	2024.6.29	所检项目合格。