



| 序号 | 报告编号 | 发布日期 | 结论 | 影像资料 |
|----|---------------------|-------------|----------------------|---|
| 29 | GX-B1328/20-5-24130 | 2024. 8. 23 | 本次共检绝缘手套4只，4只绝缘手套合格。 |  <p>2024/8/22</p> |
| 30 | GX-B1328/20-5-24131 | 2024. 8. 23 | 本次共检绝缘鞋4只，4只绝缘鞋合格。 |  <p>2024/8/22</p> |

| | | | | | |
|----|---------------------|-------------|---------|--|--|
| 31 | GX-B1310/21-5-24233 | 2024. 8. 23 | 符合标准要求。 |  | |
| 32 | GX-B1310/21-5-24235 | 2024. 8. 23 | 符合标准要求。 |  | |
| 33 | GX-B1427/21-5-24209 | 2024. 8. 23 | 符合标准要求。 |  | |

| | | | | |
|----|---------------------|-------------|---|---|
| 34 | GX-B1404/20-5-24023 | 2024. 8. 26 | 所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。 |  |
| 35 | GX-B1404/20-5-24024 | 2024. 8. 26 | 所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。 |  |
| 36 | GX-B1328/20-5-24125 | 2024. 8. 27 | 本次共检绝缘鞋40只，40只绝缘鞋合格。 |  |

| | | | | |
|----|---------------------|-------------|----------------------------------|--|
| 37 | GX-B1328/20-5-24126 | 2024. 8. 27 | 本次共检绝缘手套4只， 4只绝缘手套合格。 |  |
| 38 | GX-B1328/20-5-24134 | 2024. 8. 30 | 本次共检绝缘手套2只， 2只绝缘手套合格。 |  |
| 39 | GX-B1424/20-5-24064 | 2024/8/30 | 依据NB/T 10176-2019单 轨吊车综合判定合格。 |  |