

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
35	GX-B1328/20-7-25001	2025. 4. 22	本次共检绝缘手套 190只，190只绝缘手套合 格。	
36	GX-B1328/20-7-25002	2025. 4. 22	本次共检绝缘鞋130只， 130只绝缘鞋合格。	
37	GX-B1328/20-7-25004	2025. 4. 22	本次共检短路接地线 28套，28套短路接地线所 检项目合格。	

38	GX-B1321/20-7-25179~25190	2025. 4. 22	电力电缆12条，12条电力电	 <p>2025.3.8</p>
39	GX-B1323/21-7-25025~25027	2025. 4. 22	所检项目合格。	 <p>2025.3.8</p>
40	GX-B1495/20-7-25510~25517	2025. 4. 10	本次共检高压开关设备8台，8台高压开关设备所检项目合格。	 <p>2025/3/7</p>

41	GX-B1323/21-7-25018	2025. 4. 22	所检项目合格。	
42	GX-B1323/21-7-25019~25020	2025. 4. 22	所检项目合格。	
43	GX-B1323/21-7-25021~25024	2025. 4. 22	所检项目合格。	

44	GX-B1404/20-7-25004	2025/4/23	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
45	GX-B1404/20-7-25005	2025/4/23	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
46	GX-B1404/20-7-25006	2025/4/23	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

47	GX-B1404/20-7-25007	2025/4/23	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		
48	GX-B1354/20-7-25005	2025/4/23	电网接地电容电流符合规定。		
49	GX-B1354/20-7-25006	2025/4/23	电网接地电容电流符合规定。		

50	GX-B1559/22-7-25005	2025/4/22	所检项目合格。	
51	GX-B1559/22-7-25006	2025/4/22	所检项目合格。	
52	GX-B1559/22-7-25007	2025/4/22	所检项目合格。	

53	GX-B1312/20-7-25198~25201	2025. 4. 23	本次共检电力变压器 4台，4台电力变压器所检 项目合格。	
54	GX-B1312/20-7-25202~25205	2025. 4. 23	本次共检电力变压器 4台，4台电力变压器所检 项目合格。	
55	GX-B1312/20-7-25206~25208	2025. 4. 23	本次共检电力变压器 3台，3台电力变压器所检 项目合格。	

56	GX-B1312/20-7-25209~25210	2025. 4. 23	本次共检电力变压器 2台，2台电力变压器所检 项目合格。			
57	GX-B1312/20-7-25211	2025. 4. 23	所检项目合格。			
58	GX-B1323/21-7-25028~25032	2025. 4. 23	所检项目合格。			

59	GX-B1329/21-7-25015~25029	2025. 4. 23	本次共检氧化锌避雷器15组，15组氧化锌避雷器所检项目合格。			
60	GX-B1329/21-7-25030~25044	2025. 4. 23	本次共检氧化锌避雷器15组，15组氧化锌避雷器所检项目合格。			
61	GX-B1314/21-7-25008~25009	2025. 4. 23	本次共检煤矿在用干式电抗器2台，2台煤矿在用干式电抗器所检项目合格。			

62	GX-B1332/21-7-25001~25012	2025. 4. 23	本次共检电力电容器12台，12台电力电容器所检项目合格。			
63	GX-B1321/20-7-25208~25211	2025. 4. 23	本次共检电力电缆4条，4条电力电缆所检项目合格。			
64	GX-B1321/20-7-25212	2025. 4. 23	所检项目合格。			

65	GX-B1321/20-7-25213~25218	2025. 4. 23	本次共检电力电缆6条，6条电力电缆所检项目合格。 。	
66	GX-B1321/20-7-25219~25222	2025. 4. 23	本次共检电力电缆4条，4条电力电缆所检项目合格。 。	
67	GX-B1321/20-7-25223~25225	2025. 4. 23	本次共检电力电缆3条，3条电力电缆所检项目合格。 。	

68	GX-B1321/20-7-25154~25160	2025. 4. 23	本次共检电力电缆7条，7条电力电缆所检项目合格。 。		
69	GX-B1321/20-7-25161~25168	2025. 4. 23	本次共检电力电缆8条，8条电力电缆所检项目合格。 。		
70	GX-B1321/20-7-25169~25171	2025. 4. 23	本次共检电力电缆3条，3条电力电缆所检项目合格。 。		


71	GX-B1312/20-7-25167~25171	2025. 4. 23	本次共检电力变压器5台, 5台电力变压器所检项目合格。			
72	GX-B1312/20-7-25154~25158	2025. 4. 23	本次共检电力变压器5台, 5台电力变压器所检项目合格。			
73	GX-B1495/20-7-25674~25687	2025/4/23	本次共检高压防爆开关14台, 14台高压防爆开关所检项目合格。			

74	GX-B1495/20-7-25688~25705	2025/4/23	本次共检高压防爆开关18台,18台高压防爆开关所检项目合格。	
75	GX-B1495/20-7-25732~25739	2025/4/23	本次共检高压防爆开关8台,8台高压防爆开关所检项目合格。	
76	GX-B1312/20-7-25212~25213	2025/4/22	本次共检电力变压器2台,2台电力变压器所检项目合格。	

77	GX-B1312/20-7-25214~25215	2025/4/22	本次共检电力变压器 2台，2台电力变压器所检 项目合格。	
78	GX-B1312/20-7-25190~25193	2025/4/22	本次共检电力变压器 4台，4台电力变压器所检 项目合格。	
79	GX-B1495/20-7-25599~25611	2025. 4. 30	本次共检高压开关柜 13台, 13台高压开关柜所 检项目合格。	

80	GX-B1495/20-7-25612~25627	2025. 4. 30	本次共检高压开关柜16台, 16台高压开关柜所检项目合格。		
81	GX-B1495/20-7-25628~25636	2025. 4. 30	本次共检高压开关柜9台, 9台高压开关柜所检项目合格。		
82	GX-B1495/20-7-25649~25658	2025. 4. 30	本次共检高压开关柜10台, 10台高压开关柜所检项目合格。		

83	GX-B1495/20-7-25659~25673	2025. 4. 30	本次共检高压开关柜 15台, 15台高压开关柜所 检项目合格。			
84	GX-B1323/21-7-25054~25056	2025. 4. 30	所检项目合格。			
85	GX-B1312/20-7-25240~25247	2025. 4. 30	本次共检电力变压器 8台, 8台电力变压器所检 项目合格。			

86	GX-B1312/20-7-25248~25250	2025. 4. 30	本次共检电力变压器3台，3台电力变压器所检项目合格。			
87	GX-B1312/20-7-25251~25252	2025. 4. 30	本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。			
88	GX-B1312/20-7-25253~25254	2025. 4. 30	本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。			

89	GX-B1495/20-7-25748~25760	2025. 4. 30	本次共检高压防爆开关13台, 13台高压防爆开关所检项目合格。			
90	GX-B1495/20-7-25761~25769	2025. 4. 30	本次共检高压防爆开关9台, 9台高压防爆开关所检项目合格。			
91	GX-B1515/22-7-25001	2025/4/30	所检项目合格。			

92	GX-B1515/22-7-25002	2025/4/30	所检项目合格。			
----	---------------------	-----------	---------	--	---	--